

Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Asbestsanierung

- Fassung Januar 1996 -

Zeile	Gruppe	Asbestprodukte - Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung Projektnummer: Begehungsnummer:	Bewertung*)	Bewertungszahl
	I	Art der Asbestanwendung		
1		Spritzasbest.....		20
2		Asbesthaltiger Putz.....		10
3		Leichte asbesthaltige Platten.....		5, 10 oder 15
4		Sonstige asbesthaltige Produkte.....		5, 10, 15 oder 20
	II	Asbestart		
5		Amphibol-Asbeste.....		2
6		Sonstige Asbeste.....		0
	III	Struktur der Oberfläche des Asbestprodukts		
7		Aufgelockerte Faserstruktur.....		10
8		Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung.....		4
9		Beschichtete, dichte Oberfläche.....		0
	IV	Oberflächenzustand des Asbestproduktes		
10		Starke Beschädigungen.....		6
11		Leichte Beschädigungen.....		3
12		Keine Beschädigungen.....		0
	V	Beeinträchtigungen des Asbestproduktes von außen		
13		Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt.....		10
14		Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt.....		10
15		Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt.....		10
16		Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt.....		10
17		Produkt ist starken klimatischen Wechselwirkungen ausgesetzt.....		10
18		Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen.....		10
19		Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden.....		7
20		Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten.....		3
21		Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt.....		0
	VI	Raumnutzung		
22		Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum.....		25
23		Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum.....		20
24		Zeitweise benutzter Raum.....		15
25		Nur selten benutzter Raum.....		8
	VII	Lage des Produktes		
26		Unmittelbar im Raum.....		25
27		Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum.....		25
28		Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung.....		25
29		Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle.....		0
30		Summe der Bewertungspunkte.....		
31		Sanierung unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)		≥ 80
32		Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)		70 - 79
33		Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III)		< 70

*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden.

Bewertung vorgenommen durch

Asbestsachkundiger

Ort, Datum